

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi

Sayı: :96671655 /

25.05.2023

Konu : Teklif

TEKLİF FORMU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemenin ve/veya hizmetin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Söz konusu alımın birim fiyat üzerinden, ekte yer alan teknik şartnameye uygun olacak şekilde düzenlenerek, teklifinizi pozantidh.satinalma@gmail.com adresine mail olarak gönderilmesi veya kapalı zarf içerisinde elden teslim edilmesini rica ederim

Mustafa DURDU
Tıbbi Sekreter

Sıra No	Birim Fiyata Esas İş Kaleminin Adı	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
1	İKLİMLENDİRME SİSTEMİ BAKIM ONARIMI	1	ADET		
				TOPLAM(KDV HARIÇ)	

Önemli Notlar:

Fiyatlar KDV Hariç verilecektir.

Alınan ürünlerin UBB'ye tabi olması halinde UBB Kodu'nun (UTS) yazılarak gönderilmesi şarttır.

Teklif edilen Mal/Hizmet alımları için teslim süresi, varsa markaları ve modellerinin yazılması gerekmektedir.

Verilecek olan tekliflerin en az 30 takvim günü geçerli olmalıdır.

Teklif fiyatları Türk Lirası olarak, birim fiyat üzerinden verilecektir.

Alternatif teklif verilmeyecektir.

Teklifler adı, soyadı ve ticaret ünvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olmalıdır.

Son teklif tarihi :29.05.2023 saat 13.00 a kadardır. İş bu teklif tarihinden ve saatinden sonraki teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

İrtibat Adresi: 80. Yıl Pozantı Devlet Hastanesi, Eski Ankara Yolu Üzeri Pozantı, ADANA

İrtibat Tel: (322)5813945 - 3067

İrtibat Fax: (322) 581 39 65

İdarenizce doğrudan temin yöntemiyle alımı yapılacak olan bu işe ait bütün belgeler tarafımızdan (teklif mektubu, teknik şartname) incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. Alıma ilişkin olarak yukarıda vermiş olduğumuz teklifimizin kabulünü arz ederiz.

Teklif Vermeye Yetkili Kişi Adı
İmzası Firma Kaşesi

POZANTI 80.YIL DEVLET HASTANESİ
İKLİMLENDİRME SİSTEMİ
BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALIMI

1.Hastanemiz Acil Servisinde bulunan 10 adet tavan tipi, 3 adet split üniteye sahip hava soğutmalı **OLEFINI Marka R410A Gazlı DCINVERTER** Merkezi Klima sisteminin ve hastanemizde diğer birimlerde bulunan 40 adet split klimaların bakım ve onarım işi yapılacaktır.

2. Firmalar teklif vermeden önce iş yerine gelerek keşif yapacaklardır.

3..Keşif yapmadan teklif veren firmalar, keşif yapmış sayılacaklardır ve itirazları kabul edilmeyecektir
KLİMA SİSTEMLERİ İÇİN BAKIM VE ONARIM KAPSAMINDA YAPILACAK İŞLER

İÇ ÜNİTELERDE

- 1-Cihazın dış temizliği, filtre temizliği yapılacak
- 2-Cihazın ısı değiştirici serpantini kontrol edilecek.
- 3-Isı değiştirici serpantini kirli ise temizlenecek.
- 4-Cihaz içi gaz kaçaqları kontrol edilecek.
- 5-Elektrik besleme bağlantıları kontrol edilecek.
- 6-Cihaz üzerinde verilen hata kotların hatası giderilecektir.

BESLEME PANOSUNDA

- 1-Elektrik kumanda panosu temizlenecek.
- 2-Elektrik kumanda bağlantıları kontrol edilecek.

DIŞ ÜNİTELERDE

- 1-Cihazın dış temizliği yapılacak.
- 2-Cihazın ısı değiştirici serpantini temizlenecek.
- 3-Cihaz içi gaz kaçaqları kontrol edilecek.
- 4-Cihazın iç temizliği yapılacak.
- 5-Elektrik besleme bağlantıları kontrol edilecek.
- 6-İletişim kablolarının bağlantıları kontrol edilecek.
- 7-Fanların elektriksel bağlantıları kontrol edilecek.
- 8-Fanların mekanik bağlantıları kontrol edilecek.
- 9-Kompresörlerin elektriksel bağlantıları kontrol edilecek.
- 10-Elektronik kartların soketli bağlantıları kontrol edilecek.
- 11-Selenoid vanaların elektriksel bağlantıları kontrol edilecek.
- 12-Genleşme vanalarının elektriksel bağlantıları kontrol edilecek.
- 13-Basınç sensörlerinin elektriksel bağlantıları kontrol edilecek.
- 14-Emniyet elemanlarının fonksiyonları kontrol edilecek.
- 15-Emniyet elemanlarının elektriksel bağlantılar kontrol edilecek.
- 16- Drenaj hatları temizliği ve kontrolü yapılacaktır.
- 17- Drenaj hatların boruların düzenlenmeleri ve ana gider borulara bağlantılara sağlanması

Burak Naci Sarıoğlu



GENEL HÜKÜMLER

1. Bakım ve arıza esnasında sisteme dahil edilecek malzemelerin/yedek parçaların temini idareye aittir. İdare onayı olmadan herhangi bir malzeme takılmayacaktır. Gereken parça değişimini gösterir servis raporu ve teklifler idareye sunulacaktır. İdare ister ise bu malzemeyi yükleniciden veya başkaca bir firmadan temin edebilir. Montaj işlemleri için ayrıca bir ücret talep edilmez.
2. Sistemi çalışır halde teslim edecektir.
3. Bakım sonrasında firma personeli tarafından hazırlanan form yetkili kişilere teslim edilecek onaylı bir sureti firma personeline geri verilecektir.
4. Firma tarafından bakımı yapılan cihaz hakkında bilgi talep edilmesi halinde ilgililere gerekli her türlü bilgi verilecektir.
5. Cihazların bakım ve onarımı sırasında teknik servisten bir sorumlu personelimize refakat edecek ve gerektiğinde yardımcı olacaktır.
6. Firma bakım ve onarım esnasında her türlü güvenlik tedbirini almakla sorumludur.
7. **Yüklenici işin ifası sırasında İş Kanunu, işçi sağlığı ve güvenliği tüzüğü hükümlerine göre işçilerin sağlığını korumak ve her türlü sağlık ve güvenlik tedbirlerini almakla sorumludur.**

