

T.C.  
ADANA VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi

Sayı : 96671655 /

2.08.2023

Konu : Teklif

**TEKLİF FORMU**

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemenin ve/veya hizmetin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Söz konusu alımın birim fiyat üzerinden, ekte yer alan teknik şartnameye uygun olacak şekilde düzenlenerek, teklifinizi [pozantidh.satinalma@gmail.com](mailto:pozantidh.satinalma@gmail.com) adresine mail olarak gönderilmesi veya kapalı zarf içerisinde elden teslim edilmesini rica ederim

Mustafa DURDU  
Tıbbi Sekreter

Sıra No	Birim Fiyata Esas İş Kaleminin Adı	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
1	CHİLLER GRUBUNA AİT SOĞUTMA SİSTEMİNİN TAMİRAT VE REVİZE İŞLEMİ	1	ADET		
<b>TOPLAM(KDV HARİÇ)</b>					

**Önemli Notlar:**

Fiyatlar KDV Hariç verilecektir.

Alınan ürünlerin UBB'ye tabi olması halinde UBB Kodu'nun (UTS) yazılarak gönderilmesi şarttır.

Teklif edilen Mal/Hizmet alımları için teslim süresi, varsa markaları ve modellerinin yazılması gerekmektedir.

Verilecek olan tekliflerin en az 30 takvim günü geçerli olmalıdır.

Teklif fiyatları Türk Lirası olarak, birim fiyat üzerinden verilecektir.

Alternatif teklif verilmeyecektir.

Teklifler adı, soyadı ve ticaret ünvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olmalıdır.

Son teklif tarihi :03.08.2023 saat 13.00 a kadardır. İş bu teklif tarihinden ve saatinden sonraki teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

İrtibat Adresi: 80. Yıl Pozantı Devlet Hastanesi, Eski Ankara Yolu Üzeri Pozantı, ADANA

İrtibat Tel: (322)5813945 - 3067

İrtibat Fax: (322) 581 39 65

İdarenizce doğrudan temin yöntemiyle alımı yapılacak olan bu işe ait bütün belgeler tarafımızdan (teklif mektubu, teknik şartname) incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. Alıma ilişkin olarak yukarıda vermiş olduğumuz teklifimizin kabulünü arz ederiz.

Teklif Vermeye Yetkili Kişi Adı  
İmzası Firma Kaşesi

## CHİLLER GRUBUNA AİT SOĞUTMA SİSTEMİNİN TAMİRATI VE REVİZE TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Hastanemizde bulunan Chiller Grubuna ait 3 adet SOĞUTMA KOMPRESÖRÜNÜN arızasının tamirati ve 3 adedinin tamamen revize edilmesi gerekmektedir.
- 2- Revize içerisinde (kompresör rektefiye,krank taşlama,basma valve değişimi,emiş valve değişimi,sekman değişimi,ana yatak imalı 3 adet,yağ değişimi,tüm set conta takımı,kompresörlerin kumlanması,kompresörlerin boyanması,azot testlerinin yapılması)işlemleri de gerekmektedir.
- 3- Söz konusu kompresörler carrier markadır.
- 4- Gerekli gaz kaçaklarını kontrollerinin sağlanıp arızalarının giderilmesi,eksik gaz doluları gerekmektedir.
- 5- Kompresörlerinin ve sistem akışında dolaşım alanlarındaki yağ kaçakları ve arızalarını giderilmelidir.
- 6- Fan motor ve bilya kontrollerinin sağlanıp arızaları giderilmelidir.
- 7- Gerekli elektrik tesisatının ve pano düzenlemelerinin yapılması gerekmektedir.
- 8- Sistemle alakalı gerekli teknik eğitimler Teknik Birime verilecek olup söz konusu sistemle alakalı eğitim vermeye sertifikası olup bunu belgelendirecektir.
- 9- Sistemin tesisatındaki kompresörler (3 adet) vinç vasıtasıyla çıkartılacaktır. Bu süreç içerisinde firma hastaneyi mağdur etmeyecektir.Bu süreç içerisinde sistemin çalışması adına devreye katılacak yüklenici tarafından başka bir kompresör dahil edilmesi yükleniciye aittir.
- 10- Montaj demontaj işlemini yüklenici firma tarafından gerçekleştirilmedi.
- 11- Firmalar teklif vermeden önce iş yerine gelerek keşif yapabilecektir.
- 12- Keşif yapmadan teklif veren firmalar, keşif yapmış sayılacaklardır ve itirazları kabul edilmeyecektir
- 13- Yapılacak işçilik 6 ay garantili olacaktır.
- 14- Çalışır vaziyete teslim edilecektir.
- 15- Servis formu düzenlenecektir.
- 16- Yüklenici işin ifası sırasında İş Kanunu, işçi sağlığı ve güvenliği tüzüğü hükümlerine göre işçilerin sağlığını korumak ve her türlü sağlık ve güvenlik tedbirlerini almakla sorumludur.

EMRE İLHAN  


Bekir DEMİR  
