

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi

Sayı: :96671655 /
Konu : Teklif

5.01.2024

TEKLİF FORMU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemenin ve/veya hizmetin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Söz konusu alımın birim fiyat üzerinden, ekte yer alan teknik şartnameye uygun olacak şekilde düzenlenerek, teklifinizi pozantidh.satinalma@gmail.com adresine mail olarak gönderilmesi veya kapalı zarf içerisinde elden teslim edilmesini rica ederim

Mustafa DURDU
Tıbbi Sekreter

Sıra No	İŞİN ADI	Miktar	BİRİM	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
1	LED AMPUL(FLORESAN LAMBA)	35	ADET		
2	ENERJİ TASARRUFLU LAMBALAR(SARJ EDİLEBİLİR LAMBA)	3	ADET		
3	YALITIM (İZOLASYON) MALZEMELERİ(ELEKTRİK YALITIM PASPASI)	3	ADET		
				GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ)	

Önemli Notlar:

Fiyatlar KDV Hariç verilecektir.

Alınan ürünlerin UBB'ye tabi olması halinde UBB Kodu'nun (UTS) yazılarak gönderilmesi şarttır.

Teklif edilen Mal/Hizmet alımları için teslim süresi, varsa markaları ve modellerinin yazılması gerekmektedir.

Verilecek olan tekliflerin en az 30 takvim günü geçerli olmalıdır.

Teklif fiyatları Türk Lirası olarak, birim fiyat üzerinden verilecektir.

Alternatif teklif verilmeyecektir.

Teklifler adı, soyadı ve ticaret ünvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olmalıdır.

Son teklif tarihi :08.01.2024 saat 15:00 a kadardır. İş bu teklif tarihinden ve saatinden sonraki teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

İrtibat Adresi: 80. Yıl Pozantı Devlet Hastanesi, Eski Ankara Yolu Üzeri Pozantı, ADANA

İrtibat Tel: (322)5813945 - 3067

İrtibat Fax: (322) 581 39 65

İdarenizce doğrudan temin yöntemiyle alımı yapılacak olan bu işe ait bütün belgeler tarafımızdan (teklif mektubu, teknik şartname) incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. Alıma ilişkin olarak yukarıda vermiş olduğumuz teklifimizin kabulünü arz ederiz.

Teklif Vermeye Yetkili Kişi Adı
İmzası Firma Kaşesi

Led Floresan Bant Armatürü (120 cm) teknik şartnamesi

- 120 Cm 18 Watt Özelliđi olmalıdır
- 220/240 V 50/60hz alıřır olmalıdır
- Renk: Beyaz ışık (6500k) olmalıdır
- Kasa Tipi: Alüminyum olmalıdır
- Kasa Renk: Metal - Üst Kapak Rengi Beyaz olmalıdır
- Lamba Ömrü: 30.000 Saat olmalıdır
- Enerji Tasarrufu: %80 olmalıdır
- 1,5 Cm Eni 8 Cm Uzunluđunda Demir Duvar Aparatları Olup Bunları Floresanı Takacađınız Yere Vidaladıktan Sonra Floresan O Paraya Sabitlenmelidir.

FERİD İLHAN
[Signature]

Şarj Edilebilir LED Işıldak Armatür TEKNİK ŞARTNAME

- Voltaj= Ac220-240V olmalıdır
 - Frekans=50-60Hz olmalıdır
 - Led Sayısı = 60 olmalıdır
 - Led teknolojisi ile olmalıdır.
- Şarj olabilen ledli floresan lamba şarjdayken elektrikler kesildiğinde de otomatik olarak yanmalıdır
 - Elektrik kesintilerinde max. 8 saate kadar aralıksız olarak yanar.
 - Ledler beyaz led olup,normal floresan lambalara göre daha güçlü, daha tasarruflu ve daha uzun süreli aydınlatma sağlamalıdır.

EMRE İLHAN
CE

Pano Yalıtkan Paspas Teknik Şartnamesi

Kullanma Gerilimi: 20 kV olacaktır.

Kalınlığı: 3 mm olacaktır.

İzole Elektrikçi Halıları 1 m eninde 1,5 m uzulugunda olacaktır.

İzole Elektrikçi Halılarının ısıya dayanıklılığı Min. - 30 C ° ile + 90 C ° aralılığında olacaktır.

İzole Elektrikçi Halıları IEC - 61111 veya EN 61111 veya TS EN 61111 standartlarına uygun olacaktır.

İzole Elektrikçi Halılarının taban malzemesi elastomerik bileşiklerden imal edilmiş olup, yüzeyi kaymaya karşı dirençli olacaktır.

İzole Elektrikçi Halılarında üretim hatası olarak hava kabarcığı, yırtık, çatlak, iplik dokuma v.b. yalıtkanlığı azaltıcı etkenler olmayacaktır.

İzole Elektrikçi Halı üzerinde; imalatçı firma adı ve sembolü, üretim yılı, varsa raf ömrü, kullanım gerilimi silinmeyecek şekilde bulunacaktır.

Halıların üst yüzeyi kaymayı önleyecek şekilde baklava dilimi, noktalı veya tırtıllı olmalı, ayrıca elastomer ve izole malzemeden üretilmelidir.

Akredite bir laboratuvardan alınmış, izole halının 20 kv test gerilimine dayanıklı olduğunu gösteren test raporu verilecektir.

Malzemelerde Ulusal veya Avrupa Birliği normlarına uygunluk belgesi bulunmalıdır.

Kurumumuz tesislerinde kullanılacak olan izole halı 20 kV gerilim seviyesinde çalışmaya uygun olacaktır.

Halılar; ısıya, neme ve aside karşı dayanıklı olmalıdır.

Uzun ömürlü ve alev almaz olacaktır.

EMRE İLHAN
