

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi

Sayı: :96671655 /

8.01.2024

Konu : Teklif

TEKLİF FORMU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemenin ve/veya hizmetin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Söz konusu alımın birim fiyat üzerinden, ekte yer alan teknik şartnameye uygun olacak şekilde düzenlenerek, teklifinizi pozantidh.satinalma@gmail.com adresine mail olarak gönderilmesi veya kapalı zarf içerisinde elden teslim edilmesini rica ederim

Mustafa DURDU
Tıbbi Sekreter

Sıra No	Birim Fiyata Esas İş Kaleminin Adı	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
1	ELEKTRİK İÇ TESİSATI BAKIM VE ONARIMI	1	BAKIM		
TOPLAM					

Önemli Notlar:

Fiyatlar KDV Hariç verilecektir.

Alınan ürünlerin UBB'ye tabi olması halinde UBB Kodu'nun (UTS) yazılarak gönderilmesi şarttır.

Teklif edilen Mal/Hizmet alımları için teslim süresi, varsa markaları ve modellerinin yazılması gerekmektedir.

Verilecek olan tekliflerin en az 30 takvim günü geçerli olmalıdır.

Teklif fiyatları Türk Lirası olarak, birim fiyat üzerinden verilecektir.

Alternatif teklif verilmeyecektir.

Teklifler adı, soyadı ve ticaret ünvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olmalıdır.

Son teklif tarihi :09.01.2024 saat 14:00 a kadardır. İş bu teklif tarihinden ve saatinden sonraki teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

İrtibat Adresi: 80. Yıl Pozantı Devlet Hastanesi, Eski Ankara Yolu Üzeri Pozantı, ADANA

İrtibat Tel: (322)5813945 - 3067

İrtibat Fax: (322) 581 39 65

İdarenizce doğrudan temin yöntemiyle alımı yapılacak olan bu işe ait bütün belgeler tarafımızdan (teklif mektubu, teknik şartname) incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. Alıma ilişkin olarak yukarıda vermiş olduğumuz teklifimizin kabulünü arz ederiz.

Teklif Vermeye Yetkili Kişi Adı
İmzası Firma Kaşesi

T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
ADANA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
POZANTI 80.YIL DEVLET HASTANESİ
ELEKTRİK İÇ TESİSATI PERİYODİK BAKIM/ONARIM/MUAYENE
ŞARTNAMESİ

1. GENEL ŞARTLAR

- a) Bakım ve Onarım hizmeti; Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi ve bağlı bulunan Akçatekir Semt Polikliniği'ndeki bina içi elektrik tesisatlarının genel bakım,onarım ve kontrolünü kapsamaktadır. İş bu şartnamede belirtilen işler, Elektrik İş Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar yönetmeliğine ve Elektrik İç Tesisleri Denetim ve Muayene Uygunluk Belgesine göre yapılacaktır.
- b) Bakım Onarım hizmetlerinin **1kV Üstü ve 1kV Altı Elektrik Serbest Müşavir Mühendis (SMM)** belgeli mühendis sorumluluğunda ve denetiminde yapılması şarttır. Yüklenici bakım sırasında mühendise yardımcı yetkili personel çalıştıracaktır(tekniker/teknisyen). Yüklenici çalıştırdığı mühendisin ve yardımcı personelin belgesini teklifle birlikte sunacaktır. Yüklenici bina işletme sorumlusu ile irtibatlı olacak, her türlü bakım ve arıza giderilmesinde işletme sorumlusu da refakat edecektir.
- c) Yüklenici iş yeri **TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip olacak** ve bu belgeyi teklifle birlikte sunacaktır.
- d) Yüklenici, tesisatların her türlü aksamının, koruyucu bakımının genel kontrollerini **Mart ayı olmak üzere yılda 1 defa yapacaktır(acil müdahaleler hariç). Priz topraklama ölçümleri,Priz ölçümleri, Yalıtım ölçümü, kaçak akım rolesi ölçümü ise bu tarihlerden herhangi birinde sağlanmak üzere yılda 1 defa yapılacaktır.** Yüklenici periyodik bakımlar dışında da 1 yıl boyunca oluşan arızalara ücretsiz servis hizmeti verecektir.
- e) Ölçüm ve test işlemlerinde kullanılan tüm cihazların TÜRKAK akrediteli laboratuarlardan alınmış geçerli tarihli kalibrasyon sertifikası olacaktır.
- f) Firma arıza anında ulaşılabilecek 1 adet sabit telefon, 1 adet fax, 2 adet cep telefonu numarasını yazılı olarak idareye bildirecektir. Mobil telefonlar 24 saat açık tutulacaktır. Telefon numaralarının değişmesi durumunda firma bu durumu 2 gün öncesinden idareye yazılı olarak bildirecektir
- g) Firma teklif vermeden önce keşif yapacak ve buna göre teklif verecektir. Keşif yapmayarak teklif veren firma keşif yapmış sayılır ve ekstra bir durumda herhangi bir itirazda bulunamaz.

2. SERVİS HİZMETLERİ

- a) Meydana gelebilecek arızalarda kesin olarak yüklenici tarafından müdahale edilmesi gereken işlem olduğunda yüklenici, bilgi verildikten sonra en geç 4 saat içerisinde müdahale edecektir. Ayrıca görevli yetkili personele ani müdahale gereken durumlar konusunda gerekli eğitimler verilecektir. Müdahale sırasında veya bakım esnasında tespit edilen değişecek yedek parçalar cihazın orijinal parçası olacak şekil ve görüntüsünü bozmayacak Ya da değiştirmeyecektir. Değiştirilmesi gereken parçaların firma ve kurum tarafından yapılan tespitten sonra, kurum fiyatı uygun görünürse bakımçı firmadan, uygun bulmazsa piyasadan teklif almakta serbesttir. Bakımcı firma kurumun temin ettiği yedek parçayı monte etmekle mükelleftir. Değiştirilecek hasarlı parçaların mülkiyeti idareye ait olacaktır.
- b) Kullanılacak olan her türlü yedek parça en az 1 yıl süre ile garantili olacaktır. Yedek parça garanti süresi içinde, bu bakım sözleşmesi sona ermiş olsa bile arızalanan parça firma tarafından değiştirilecektir.
- c) Sistemden çıkartılan parçalar hastane teknik elemanına tutanak ile teslim edilecektir.

Emre İLHAN
Elektrik Teknisyeni

Bekir DEMİR
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri
Teknisyeni

3. RAPORLAR

- a) Firma yapılan bakım sonrasında bakımları, test ve ölçüm sonuçlarını gösteren bir rapor düzenleyip mutlaka teknik birim sorumlularına imzalatılacaktır. Firmaya ait 3 nüsha olacak servis formlarının birer nüshası yüklenicide kalacak, birer nüshası ilgili birime, diğer nüshası ise fatura ile satın alma birimine verilecektir. Firma ayrıca ilgili elektrik dağıtım firmasının istediği formatta her bir abone için yapılan bakımları, test ve ölçüm sonuçlarını gösteren rapor düzenleyerek ilgili elektrik dağıtım firmasına verilmek üzere idareye teslim edecek.

4. GÜVENLİK TEDBİRLERİ

- a) Yüklenici, işin yapılması esnasında can ve mal emniyeti açısından önem arz eden ve telafisi imkânsız zararlara sebep olacak olay ve kazalara sebebiyet vermemek için; bu durumu engelleyecek her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır. Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa uymak zorundadır. Bakımı yapan firma elemanları ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen koruyucu ekipmanları kullanmak zorundadır.

BAKIM ÇALIŞMALARINI PLANLAMASINDA DİKKATE ALINMASI GEREKENLER

- a. Bakım onarım çalışmalarını hastane tarafınca hafta içi mesai saatleri (09:00\16:00) arası tamamlanmış olacak durumda ayarlanmalıdır ve hastane tarafınca gelmeden 1(bir) gün önce teknik birim görevlilerine iletilmelidir.
- b. Bakım onarım çalışmaları esnasında ve\veya hastane tarafınca bildirilen arıza bildirimlerinde firmanız tarafınca tesbiti yapılmış arızalı parça ve\veya parçaların teknik özellikleri ayrıca form tutularak belirtilmeli ve teslim edilmelidir.

BAKIM TAKVİMİ

Bakımlar ilgili ayın 1 ile 15'i arasında yapılacaktır. Tarihler mucbir sebepler veya idarenin inisiyatifi doğrultusunda yükleniciye bildirilmek suerti ile değiştirilebilir.

Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
	X										